



Главное управление

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

426019, Удмуртская Республика, ул. Школьная площадь, 15, г. Ижевск
тел. 74-16-20 (код-3412), e-mail: lengpn@18.mchs.gov.ru
Наименование и адрес территориального ОНД, номер телефона

МБДОУ «
Детский сад №68»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«04» октября 2024 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Шафиев Булат Альфирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

Материалами дела установлено, что Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска проведен анализ состояния противопожарной защищенности объектов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №68 (далее — МБДОУ «Детский сад №68»», расположенных по адресам: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 51 и Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 15а.

В ходе рассмотрения материалов дела следует, что должностное лицо — и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №68» Полинкина Евгения Федоровна нарушила требования пожарной безопасности, а именно:

| № п/п | Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения | Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование |
|------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| г. Ижевск, ул. Телегина, 15а | | |
| 1. | Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| 2. | Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных (деревянных) конструкций кровли в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя на средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. | п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.4,6,58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.5.2.5, 5.4.3 СП 2.13130.2020; пп. 6.4.3.3, 6.4.3.4 ГОСТ Р 53292-2009. |
| 3. | Руководитель организации не обеспечил проведение работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений не реже 1 раза в год. | п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |
| г. Ижевск, ул. Телегина, д. 51 | | |
| 4. | Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» |
| 5. | Руководитель организации не обеспечил проведение работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений не реже 1 раза в год. | п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |
| 6. | Лестница, расположенная перед центральным входом в здание высотой более 45 см, не оборудована ограждением с поручнями. | ст.4,6,53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020. |
| 7. | Допускается эксплуатация здания детского сада без проектной (технической) документации, содержащей пожарно-технические характеристики. Указанная | ч.4 ст.4, ст.6, ст.28, ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 2.13130.2020; п.п. 2(1),13,23 Правил противопожарного режима в |

| | | |
|----|--|---|
| | документация не представлена. | Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. |
| 8. | В здании детского сада не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (фактически в здании смонтирована СОУЭ 2-го типа, число мест в дошкольном учреждении составляет 300 человек). | ч.4 ст.4, ст.6, ст.54,83,84,91 «Технический регламент о мерах пожарной безопасности»; табл. №2 п.1 СП 3.13130.2009. |
| 9. | Руководитель организации не организовал проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (пожарная лестница в местах перепада высоты кровли не испытана). | п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились не достаточное финансирование, бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение **одного месяца** в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)



Б.А. Шафиев
(расшифровка подписи)

Представление получил _____

04.10.2024
дата, должность, подпись

и.о. заведующего Пож. инспекции
ФИО Е.Ф.

представление направлено _____